



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

Испытательный лабораторный центр

Токарева ул.д.5, г. Владимир, 600005 Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243, ИНН/КПП 3327819890/ 332801001

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в

Александровском и Киржачском районах

(ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах)

601610 г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 5

Тел./факс (49237) 2-23-58/(49244) 2-45-42

E-mail ses-alexandrov@yandex.ru

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BO04,

дата внесения 20.07.2016

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ЛСХМИ –

химик-эксперт

медицинской организации

ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском

и Киржачском районах

О.В. Пивнева



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № КИР-1127 от 12.09.2022

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы (образца)	КИР-1127.08.09.22
Наименование заявителя	ООО «ЭТНА», Владимирская область, Киржачский район, д.Афанасово, ул. Центральная, д.53,каб.12
Дата и время отбора пробы (образца)	08.09.2022 -10 ⁰⁰
Дата и время доставки пробы (образца)	08.09.2022 -12 ⁰⁰
Дата (даты) проведения исследований	08.09.2022 – 12.09.2022
Место осуществления лабораторной деятельности, в том числе если она осуществлялась на площадях заказчика либо на участках, удаленных от постоянных помещений лаборатории, структурное подразделение	ФФБУЗ ЦГиЭ в Александровском и Киржачском районах, г. Киржач, ул. Красноармейская, д. 5, бактериологическая лаборатория
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы	ООО «ЭТНА», Владимирская область, Киржачский район, д.Афанасово, ул. Центральная, д.53,каб.12
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ООО «ЭТНА» область, Киржачский район,д. Ефремово, ул. Восточная, д. 11 (скважина № 3464/137)
Отбор проб проводился	Заказчиком
Изготовитель	-
Дата изготовления	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	-
НД на методику отбора	-
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	-
Основание	Заявка № 78 от 22.08.2022

Протокол № КИР-1127 от 12.09.2022

Страница 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

В случае предоставления образца заказчиком, ИЛЦ не несет ответственность за стадию отбора.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив**	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	3	не более 50	КОЕ/1см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Esherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955.1 часть 1
4	Энтерококки (кишечные энтерококки)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2

**- заполняется по требованию заказчика

Проверил и оформил данный протокол: помощник врача по общей гигиене

подпись

А.Н. Абрашкина

----- Конец протокола -----